

По искам прокурора Медвенского района органы местного самоуправления установят указатели к источникам водоснабжения

Согласно пункту 9 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Пунктом 48 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, установлено, что направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

В апреле 2024 прокуратурой Медвенского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлен факт отсутствия на территории трех сельских поселений района указателей по направлению движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световых указателей, подключенных к сети электроснабжения и включенных в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Наличие указателей мест расположения источников водоснабжения позволяет сотрудникам пожарной службы в экстренных случаях кратчайшие сроки приступить к ликвидации пожара или задымления.

По результатам проверки 26.04.2024 прокуратурой района в адрес глав администраций трех сельских поселений внесены представления об устранении нарушений законодательства. Однако, требования прокурора об установлении указателей к ряду водонапорных башен исполнены не были.

В связи с чем 19.08.2024 прокурором района в Медвенский районный суд направлены административные иски о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления и возложении обязанности установить указатели по направлению движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Решениями Медвенского районного суда Курской области от 16.01.2024 иски прокурора района удовлетворены. Исполнение решений суда находятся на контроле прокуратуры района.

Заместитель прокурора района, Булова Н.В.