Прокуратура Медвенского района на защите прав инвалидов

Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" установлена обязанность для организаций независимо от их организационно-правовых форм обеспечить инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Приказом Минстроя России утверждены СП 59.13330 "СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

В соответствии с п.п. 3.21, 3.26 участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность, допускается предусматривать световые маячки.

На путях движения маломобильных групп населения рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.

Прокуратурой Медвенского района в соответствии с планом работы на 1-е полугодие 2019 года при проведении проверки исполнения законодательства о социальной защите инвалидов выявлены нарушения в деятельности МКУК «Медвенский РДК».

При осмотре здания учреждения культуры установлено, что на каждой лестнице (вход в здание, лестничные марши внутри здания) по краю первой и последней ступеней отсутствует контрастная полоса, а также предупредительная рифленая поверхность.

Входные двери не имеют с фиксаторов в положениях "открыто" и "закрыто".

Неисполнение требований федерального законодательства нарушает права инвалидов и лишает их беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

В целях устранения выявленных недостатков прокурором района внесено представление директору МКУК «Медвенский РДК», исполнение которого находится на контроле.

Помощник прокурора Медвенского района Бурова Н.В.